



“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,
206 тоот өрөө
Утас/факс: 7509-0044
Вэбсайт: www.dmp.mn

**“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай
шууд худалдан авалтын зар**

Батлагдсан төсөвт өртөг: 6,596,350

2025.07.01

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	ХН	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Цэвэр усны шугам хоолой	м	53.0	Ф100 мм диаметртэй цайрдсан труб. Ханын зузаан нь 3мм
2	Цэвэр усны шугам хоолой	м	101.0	Ф89 мм диаметртэй ханын зузаан нь 3мм
3	Цэвэр усны шугам хоолой	шир	5.0	Төмрийн түрхлэг битум драймер зэврэлтээс хамгаалах
4	Цэвэр усны шугам хоолой	м	7.0	Ф200 мм диаметртэй ханын зузаан нь 8-10мм

Цайрдсан хоолойн техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: Гадна шугамын засварт	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Шугам хоолойд холболт хийх	Цайрдсан шугам (galvanized pipe)
Төрөл (Type)	Сантехникийн сэлбэг	

ЦАЙРДСАН ШУГАМЫН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GALVANIZED PIPE

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.

1..Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хэмжээ	Агуулга
Indicator	Unit of measurement	Size	Content

Диаметр

мм

100

Хананы зузаан

мм

3-4

Ажлын даралт

мПа

1-2.5

Ажиллах температур	℃	-20℃ +120℃	
Гадна дотор бүрээс		Цайрдсан	
Холбох арга			Фланец, муфьт

Цайрдсан шугамын зураг



Цайрдсан хоолойн техникийн тодорхойлолт

Хаана хэрэглэх (Where to use)	Үйлдвэр шугам сүлжээний цех: Гадна шугамын засварт	Нэршил (Name)
Зориулалт (Designation)	Шугам хоолойд холболт хийх	Цайрдсан шугам (galvanized pipe)
Төрөл (Type)	Сантехникийн сэлбэг	

ЦАЙРДСАН ШУГАМЫН ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GALVANIZED PIPE

1. Үзүүлэлт. Ерөнхий мэдээллийг хүснэгт 1-т үзүүлэв.

1..Specifications. General information is shown in Table 1.

Хүснэгт 1. Техникийн үзүүлэлт

Table 1. Technical specifications

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Хэмжээ	Агуулга
Indicator	Unit of measurement	Size	
Диаметр	мм	80	
Хананы зузаан	мм	3-4	
Ажлын даралт	мПа	1-2.5	
Ажиллах даралт	°C	-20С +120С	
Гадна дотор бүрээс		Цайрдсан	
Холбох арга			Фланец, муфьт

Цайрдсан шугамын зураг



- Урдчилгаа төлбөр олгохгүй
- Төлбөрийг бараа нийлүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.

Бүрдүүлж ирэх материал:

- Албан бичиг /Үнийн санал, ажил гүйцэтгэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/
- Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ, Татварын өргүй тухай тодорхойлолт
- Нийлүүлэх барааны үзүүлэлт, танилцуулга, бусад нотлох баримт
- Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар

Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:
2025 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл

Шүүд худалдан авалттай холбоотой тодруулга
болон үнийн санал хүлээн авах ажилтны
холбогдох хаяг: Худалдан авалтын хэлтэс
/procurement@dmp.mn/
Утас: 7509-0044