



“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,
206 тоот өрөө
Утас/факс: 7509-0044
Вэбсайт: www.dmp.mn

**“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай
шууд худалдан авалтын зар**

Батлагдсан төсөвт өртөг: 2,890,000

2025.05.21

№	Барааны нэр	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Өндөр хүчдэлийн хамгаалах хэрэгсэл плакат	Өндөр хүчдэлийн хамгаалах хэрэгсэл плакат	багц	1

Өндөр хүчдэлийн хамгаалах хэрэгсэл плакат техникийн тодорхойлолт

Зориулалт: "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ний өндөр хүчдэлийн хамгаалах хэрэгсэл нийлүүлэх, плакат хийлгэх

1. Тавигдах шаардлага

- Хамгаалах хэрэгсэл нь тухайн системийн хүчдэлд тохирсон байх
- Тогтмол ачаалал болон богино залгааны үед тэсвэрлэх гүйдлийн үзүүлэлттэй байх.
- IEC эсвэл үндэсний стандартын дагуу тодорхойлогдсон тусгаарлах чадвартай байх.
- Хэвлэж гаргах Цахилгааны схем зураг, плакат, нэршил нь тод гаргацтай байх

2025.05.15

Д/д	ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ	ТАЙЛБАР
1	"Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ний Төмөрлөг дэд станцын цахилгаан хангамжийн шуурхай ажиллагааны схем	- "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ний Төмөрлөг дэд станцын цахилгаан хангамжийн шуурхайн ажиллагааны схемийг 1000мм*800мм хэмжээтэй металл хүрээтэй, хатуу PVC материал дээр өнгөтөөр хэвлэж гаргах - Тоо хэмжээ:1 ширхэг
2	"Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ний Төмөртэй дэд станцын цахилгаан хангамжийн шуурхайн ажиллагааны схем	- "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ний Төмөртэй уурхайн цахилгаан хангамжийн шуурхай ажиллагааны схемийг 1000мм*800мм хэмжээтэй металл хүрээтэй, хатуу PVC материал дээр өнгөтөөр хэвлэж гаргах - Тоо хэмжээ:1 ширхэг
3	"Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ний Төмөртолгойн дэд станцын цахилгаан	- "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ний Төмөртолгойн уурхайн Цахилгаан хангамжийн шуурхай ажиллагааны схемийг 1000мм*800мм хэмжээтэй металл хүрээтэй, хатуу PVC материал дээр өнгөтөөр хэвлэж гаргах

	хангамжийн шуурхайн ажиллагааны схем	- Тоо хэмжээ:1 ширхэг
4	Хуваарилах байгууламжийн шуурхай ажиллагааны схем	- "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ХХК-ний Дотоод хэрэгцээний хуваарилах байгууламж ТП№1-9 Цахилгаан хангамжийн шуурхай ажиллагааны схемийг 800мм*600мм хэмжээтэй металл хүрээтэй, хатуу PVC материал дээр өнгөтөөр хэвлэж гаргах - Тоо хэмжээ:9 ширхэг
5	Тусгаарлагч резин бээлий 6-10 кВ	- Зориулалт: 1 кВ–аас дээш хүчдэлийн цахилгаан байгууламж дээр ажиллах үед цахилгаан цохилтоос хамгаална - Материал: Цэвэр байгалийн резин (Natural rubber) эсвэл синтетик резин - Бүтэц: Давхарласан, цахилгаан тусгаарлагчтай, гарын хэлбэрт тохирсон - Бээлийний зузаан:3,6мм - Бээлийний урт: 460 мм (IEC шаардлагад нийцсэн) - Тусгаарлах чадвар: Туршилтын хүчдэл: 2.5 – 40 кВ хүртэл Цохилтын хүчдэл: 5 – 70 кВ хүртэл - Тоо хэмжээ:4 хос
6	Модны дөрөө, олом	- Зориулалт: 6-10 кВ-ын 6 кВ хүртэлх цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын модон тулгуурт авирахад хэрэглэнэ - Материал: - Бат бөх нүүрстөрөгчийн ган - Зэврэлтээс хамгаалсан бүрэлттэй (цайрдсан буюу нунтаг будаг) - Гишгүүрийн өргөн: 100–120 мм (аюулгүй зогсолтод тохиромжтой) - Дөрөөний тохируулгатай диаметр: Ø 180–300 мм (модон тулгуурын стандарт голчид тохирсон) - Хөлний бэхэлгээ: Хөлнөөс тайлагдахаас хамгаалсан ган гогцоо, тэлэгчтэй - Ачааллын даац (хүний жин): ≥ 100 кг (аюулгүйн коэффициент ≥ 2.5) - Гулсахаас хамгаалсан гадаргуу: Барзгар эсвэл сийлбэртэй гишгүүр - Тоо хэмжээ: 2хос
7	Өндрийн дөрөө, олом	- Зориулалт: 110 кВ-ын тулгуурт ажиллах үед ажилтныг тулгуурт авирахад хэрэглэнэ - Ашиглалтын нөхцөл: Гадаа орчин, өндөр хүчдэлийн шугамын ажил - Хэрэглэгчийн жин даац: ≥ 100 кг (аюулгүй ажиллагааны коэффициент ≥ 2.0) - Бүтэц: Хос дөрөө бүхий, гишгэх хэсэг, түгжигч тэлэгч механизм

		- Материал: Хөнгөн цагаан хайлш эсвэл зэвэрдэггүй ган (зэврэлтээс хамгаалсан, хөнгөн жинтэй) - Тохируулгатай хэмжээ: Ø 250–400 мм (тулгуур баганаас хамаарч) - Гишгүүрийн өргөн: 100–120 мм (гишгэхэд хөл тогтвортой байхуйц) - Хамгаалалтын элемент: Хальтралтаас хамгаалсан гадаргуу, түгжигч механизм - Тоо хэмжээ: 1 хос
8	Өндрийн бүс	- Зориулалт: Өндөрт ажиллах үед ажилтныг унахаас хамгаалах - Материал: Өндөр бат бэхтэй полиэстр эсвэл нейлон - Туузны өргөн: 40–50 мм - Тохируулгатай хэсэг: Мөр, бүс, хөл, цээж тохируулгатай - Хамгаалалтын төрөл: Уналт зогсоох систем (fall arrest), байрлалыг тогтоох амь олстой байх - Жин: 1.5–2.5 кг (загвараас хамаарна) - Тоо хэмжээ: 4 ш

Жич:

- *Урдчилгаа төлбөр олгохгүй*
- *Төлбөрийг бараа нийлүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.*
- *Үйл ажиллагааны чиглэл нь төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа /Гадаад худалдаа/ байх.*

Бүрдүүлж ирэх материал:

- *Албан бичиг /Үнийн санал, ажил гүйцэтгэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/*
- *Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ, Татварын өргүй тухай тодорхойлолт*
- *Нийлүүлэх барааны үзүүлэлт, танилцуулга, бусад нотлох баримт*
- *Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар*

Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:
2025 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл

Шүүд худалдан авалттай холбоотой тодруулга
болон үнийн санал хүлээн авах ажилтны
холбогдох хаяг: Худалдан авалтын хэлтэс
/procurement@dmp.mn/
Утас: 7509-0044