



“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,
206 тоот өрөө
Утас/факс: 7509-0044
Вэбсайт: www.dmp.mn

**“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай
шууд худалдан авалтын зар**

Батлагдсан төсөвт өртөг: 13,463,000

2025.04.22

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	ХН	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	Кондейшн /үйлдвэрлэлийн зориулалттай/	ком	2	Үйлдвэрийн зориулалттай кондейшн, суурилуулалтын хамт, холбох хэрэгсэл 4м, техникийн тодорхойлолт хавсаргав

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Эйр кондишн (air conditioner)

Зориулалт: “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК -д ашиглах эйр кондишн

1. Эйр кондишн (air conditioner) тавигдах шаардлага:

- Их засвар /капитал/ хийгдсэн байж болохгүй, эд ангиуд нь ашиглалтын чанарын шаардлага хангасан шинэ байх.
- Haier брэндийн KFR-120L/XD дүйцэхүйц байх
- Эйр кондишн нь шаланд суурилсан босоо загварын ууршуулагчтай байх.
- 56-90 м² хүртэлх талбайг хөргөж, халаах, агаар цэвэршүүлэх, агаарын эргэлт хийх зориулалттай.
- Ажлын өрөө тасалгааны хаана ч угсарч байршуулахад тохиромжтой байх, эрүүл ахуй, цахилгаан, галын аюулгүй байдлын хүчин төгөлдөр стандартуудын шаардлагуудыг хангасан байх.
- Дуу чимээ, доргион, материалын нормын шаардлага хангасан байх.
- Нийлүүлэх техник нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байх, түүнтэй дүйцэх.



Д/д	Шалгуур	Техникийн үзүүлэлт
1	Загвар	Босоо ууршуулагчтай
2	Барааны нэр	Эйр кондишн
3	Өнгө	Цагаан
4	Хүчин чадал	Хөргөх 42500Btu/h (+- 2000 bmu/h) Халаах 48000Btu/h (+- 2000 bmu/h)
5	Цахилгааны хэсэг	380V, 50Hz, 3Ph
6	Агаарын урсгалын хэмжээ	Ууршуулагч 1700 м³/h
7	Дуу чимээний түвшин	Ууршуулагч 52dB(A)-с хэтрэхгүй

		Конденсатор 64dB(A)-с хэтрэхгүй
8	Хэмжээ	Ууршуулагч 550x418x1824мм-с (+- 50 мм) Конденсатор 900x350x1170мм-с (+- 50 мм)
9	Талбайн хэмжээ	56-90 м²
10	Иж бүрдэл	Холбох хэрэгсэл, фреон, удирдлага дагалдаж ирнэ.
11	Тусгай шаардлага	Хамгийн сүүлийн үеийн технологиор хийгдсэн хэлбэр дизайн, дуу чимээ багатай, хэрэглэхэд хялбар алсын удирдлагатай. Европ сандартыг хангасан байгаль орчинд ээлтэй хүний биед хоргүй монгол орны цаг агаарын эрс тэс уур амьсгалд нийцсэн байх. Хэрэглэгчийн гарын авлага монгол хэл дээр орчуулагдсан байх. Өвөрмөц онцлог функцүүд: 1. Чийгшилт бууруулагч 2. Дуу чимээ багатай агаарын урсгалын систем 3. Цэвэрлэхэд хялбар 4. Зэврэлтээс хамгаалагч гэр 5. Холболт хийхэд хялбар байх
12	Ажиллах нөхцөл	Хөргөлтийн төхөөрөмж өвөл зуны ажиллах горимтой, хөргөх горим -17°C, халаах горим 30°C градуус тогтвортой ажилладаг байх.
13	Баталгаат хугацаа, угсралт	Нийлүүлэгч угсралт суурилуултыг хариуцан хийж ашиглалтанд хүлээлгэн өгнө. Баталгаат хугацаа 12 сар байх бөгөөд энэ хугацаанд эвдрэл гэмтэл, доголдол гарвал өөрийн зардлаар ирж үнэ төлбөргүй засаж, шаардлагатай тохиолдолд шинээр солих хүртэл арга хэмжээг авах. Хэвийн ажиллагааг хариуцан ажиллах.
14	Тоо ширхэг	Тоо ширхэг 2 цогц

Жич:

- *Урдчилгаа төлбөр олгохгүй*
- *Төлбөрийг бараа нийлүүлсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.*

Бүрдүүлж ирэх материал:

- *Албан бичиг /Үнийн санал, ажил гүйцэтгэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/*
- *Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ, Татварын өргүй тухай тодорхойлолт*
- *Танилцуулга, бусад нотлох баримт*
- *Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар*

Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:
2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл

Шүүд худалдан авалттай холбоотой тодруулга
болон үнийн санал хүлээн авах ажилтны
холбогдох хаяг: Худалдан авалтын хэлтэс
/procurement@dmp.mn/
Утас: 7509-0044