



“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК
Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 16-р баг,
Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК,
206 тоот өрөө
Утас/факс: 7509-0044
Вэбсайт: www.dmp.mn

“Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр” ХХК-д шаардлагатай
шууд худалдан авалтын зар **№163**

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ДААТҮТӨХК/20260601728

Төсөвт өртөг: 17,600,000 төгрөг

2026.06.19

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
1	ӨХХХ-ийн нормт туршилт, баталгаажуулалт /Төмөрлөг, Төмөртолгой, Төмөртэй дэд станц, ХТП, КТП-ний ХХ/	шир	9.0	Бээлий 6кВ
2	ӨХХХ-ийн нормт туршилт, баталгаажуулалт /Төмөрлөг, Төмөртолгой, Төмөртэй дэд станц, ХТП, КТП-ний ХХ/	шир	1.0	Индекатор HS-20 3- 23кВ
3	ӨХХХ-ийн нормт туршилт, баталгаажуулалт /Төмөрлөг, Төмөртолгой, Төмөртэй дэд станц, ХТП, КТП-ний ХХ/	шир	2.0	Индекатор HS-170 60- 195.5кВ
4	ӨХХХ-ийн нормт туршилт, баталгаажуулалт /Төмөрлөг, Төмөртолгой, Төмөртэй дэд станц, ХТП, КТП-ний ХХ/	шир	10.0	Индекатор 10кВ
5	ӨХХХ-ийн нормт туршилт, баталгаажуулалт /Төмөрлөг, Төмөртолгой, Төмөртэй дэд станц, ХТП, КТП-ний ХХ/	шир	4.0	Индекатор 35кВ
6	ӨХХХ-ийн нормт туршилт, баталгаажуулалт /Төмөрлөг, Төмөртолгой, Төмөртэй дэд станц, ХТП, КТП-ний ХХ/	шир	15.0	Резинэн дэвсгэр 20кВ
7	ӨХХХ-ийн нормт туршилт, баталгаажуулалт /Төмөрлөг, Төмөртолгой, Төмөртэй дэд станц, ХТП, КТП-ний ХХ/	шир	6.0	Зөөврийн газардуулага 10кВ
8	ӨХХХ-ийн нормт туршилт, баталгаажуулалт /Төмөрлөг, Төмөртолгой, Төмөртэй дэд станц, ХТП, КТП-ний ХХ/	шир	3.0	Штанг 190кВ
9	ӨХХХ-ийн нормт туршилт, баталгаажуулалт /Төмөрлөг, Төмөртолгой, Төмөртэй дэд станц, ХТП, КТП-ний ХХ/	шир	4.0	Штанг 90кВ
10	ӨХХХ-ийн нормт туршилт, баталгаажуулалт /Төмөрлөг, Төмөртолгой, Төмөртэй дэд станц, ХТП, КТП-ний ХХ/	шир	1.0	Штанг 35кВ
11	ӨХХХ-ийн нормт туршилт, баталгаажуулалт /Төмөрлөг, Төмөртолгой, Төмөртэй дэд станц, ХТП, КТП-ний ХХ/	шир	12.0	Өндрийн бүс
12	ӨХХХ-ийн нормт туршилт, баталгаажуулалт /Төмөрлөг, Төмөртолгой, Төмөртэй дэд станц, ХТП, КТП-ний ХХ/	шир	8.0	Резинэн бойтог 9кВ

№	Бараа ажил, үйлчилгээний нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Үзүүлэлт
13	ӨХХХ-ийн нормт туршилт, баталгаажуулалт /Төмөрлөг, Төмөртолгой, Төмөртэй дэд станц, ХТП, КТП-ний ХХ/	шир	4.0	Бетоны дөрөө 6кВ
14	ӨХХХ-ийн нормт туршилт, баталгаажуулалт /Төмөрлөг, Төмөртолгой, Төмөртэй дэд станц, ХТП, КТП-ний ХХ/	шир	9.0	Бетоны дөрөө 35кВ
15	ӨХХХ-ийн нормт туршилт, баталгаажуулалт /Төмөрлөг, Төмөртолгой, Төмөртэй дэд станц, ХТП, КТП-ний ХХ/	шир	1.0	Модны дөрөө 6кВ
16	ӨХХХ-ийн нормт туршилт, баталгаажуулалт /Төмөрлөг, Төмөртолгой, Төмөртэй дэд станц, ХТП, КТП-ний ХХ/	шир	13.0	Трансформаторын тосны туршилт
17	Өндөр хүчдэлийн бээлий	шир	6.0	36кВ
18	ӨХХХ-ийн нормт туршилт, баталгаажуулалт /Төмөрлөг, Төмөртолгой, Төмөртэй дэд станц, ХТП, КТП-ний ХХ/	шир	10.0	Өндрийн бүс 120кг, 1.7м
19	ӨХХХ-ийн нормт туршилт, баталгаажуулалт /Төмөрлөг, Төмөртолгой, Төмөртэй дэд станц, ХТП, КТП-ний ХХ/	шир	2.0	Индекатор 0.1-220кВ, 3-4.5м урт штанг

**1000В-ООС ДЭЭШ, ДООШ ХҮЧДЭЛИЙН ХАМГААЛАХ
ХЭРЭГСЛИЙН ТУРШИЛТ ХИЙЛГЭХ
АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

1. Зориулалт: “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн дэд станцуудад ашиглагдаж байгаа хамгаалах хэрэгсэл нь шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг шалгах, дүрмийн дагуу баталгаажуулах.

2. Тавигдах шаардлага:

- ТЗ-2.2, ТЗ-2.3, ТЗ-2.4 аль нэг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байх.
- Аюулгүй ажиллагааны бүх төрлийг хангасан туршилтын арга хэмжээний дагуу хүчдэл, гүйдэл, механик ачаалал, температурын өөрчлөлт зэрэг бүх шалгалтыг хийх.
- Хамгаалах хэрэгсэл нь дүрмийн шаардлагад нийцэх, аюулгүй ажиллагааг хангаж байгаа эсэхийг тогтоох.
- Туршилтанд орох хамгаалах хэрэгслүүдийг өөрийн унаагаар ирж хүлээн авах, хүлээлгэн өгөх ажлыг гүйцэтгэгч бүрэн хариуцна.

3. Хийгдэх ажлын мэдээлэл:

Д/д	Техник тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл	Шалгуур үзүүлэлт	Тоо ширхэг
1	Резин бээлий	6кВ	9
2	Индикатор	3-23кВ	1
3	Индикатор	60-195кВ	2
4	Индикатор	6-11кВ	10
5	Индикатор	35 кВ	4
6	Резин дэвсгэр	20кВ	15
7	Зөөврийн газардуулага	10кВ	6
8	Штанг /улаан/	190кВ	3
9	Штанг /шар/	90кВ	4
10	Штанг /улаан/	35кВ	1
11	Өндрийн бүс	120кг	12
12	Резинэн бойтог /бот/	10кВ	8
13	Бетон дөрөө 6кВ	6 кВ	4
14	Бетон дөрөө 35кВ	35 кВ	9
15	Модны дөрөө	6 кВ	1

16	Трансформаторын тосны туршилт	Цахилгаан даац, тосны чийг	13
Нийт			102

4. Нэмэлт мэдээлэл:

1	Шалгалтын дүнг боловсруулах:	- Туршилт, баталгаажуулалтын үр дүнг хамгаалах хэрэгсэл тус бүрт наамал болон бичмэл хэлбэрээр тамга тэмдэгээр баталгаажуулна. - Туршилт, баталгаажуулалтын дүнг гаргаж хамгаалах хэрэгслийг ашиглаж болох эсэх эсхүл татгалзах талаарх үндэслэлийг протоколжуулна.
2	Тайланд орох мэдээлэл:	- Хамгаалах хэрэгслийн нэр, төрөл тус бүрээр туршилтын протоколыг тамга тэмдэгээр баталгаажуулан, тайлбартай ирүүлэх. - Туршилтын арга, төхөөрөмжүүд дараагийн туршилтын хугацаа, үр дүнг тодорхойлсон санал гаргах - Зөвлөмжийг тодорхой үр дүнд тулгуурлан гаргаж ирүүлэх.

5. Ажлын төлөвлөгөө:

№	Хамгаалах хэрэгслийн жагсаалт, Техникийн үзүүлэлт		Тоо ширхэг	Туршигдах хугацаа
1	Резин бээлий	6кВ	9	6 болон 12-р сард
2	Индикатор	3-23кВ	1	6-р сард
3	Индикатор	60-195кВ	2	6-р сард
4	Индикатор	6-11кВ	10	6-р сард
5	Индикатор	35 кВ	4	6-р сард
6	Резин дэвсгэр	20кВ	15	6-р сард
7	Зөөврийн газардуулага	10кВ	6	6-р сард
8	Штанг /улаан/	190кВ	3	6-р сард
9	Штанг /шар/	90кВ	4	6-р сард
10	Штанг /улаан/	35кВ	1	6-р сард
11	Өндрийн бүс	120кг	12	6 болон 12-р сард
12	Резинэн бойтог /бот/	10кВ	8	6-р сард
13	Бетон дөрөө 6кВ	6 кВ	4	6-р сард
14	Бетон дөрөө 35кВ	35 кВ	9	6-р сард
15	Модны дөрөө	6 кВ	1	6-р сард
16	Трансформаторын тосны туршилт	6 - 6.6 кВ	13	6-р сард

Жич:

- Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй
- Төлбөрийг ажил гүйцэтгэсэн өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор төлнө.

Бүрдүүлж ирүүлэх материал:

- Албан бичиг /Үнийн санал, ажил гүйцэтгэх хугацаа, төлбөрийн нөхцөлийг дурдсан байх/
- Байгууллагын гэрчилгээ, НӨАТ-ын гэрчилгээ
- Ажлын даалгавар, танилцуулга, бусад нотлох баримт
- Хариуцах этгээдийн итгэмжлэл, холбогдох мэйл, утасны дугаар

Үнийн санал хүлээн авах сүүлийн хугацаа:
2026 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл

Шууд худалдан авалттай холбоотой тодруулга
болон үнийн санал хүлээн авах хаяг:

Худалдан авалтын хэлтэс
/procurement@dmp.mn/
Утас: 7509-0044